



LEGENDE SECURITE INCENDIE

- Circulation désenfumée
- Circulation désenfumée
- Escaliers encoignés
- Ascenseurs prioritaires
- PC Sécurité + VTP SSI
- Porte de recoupement et de limite de compartiments
- CPI b - Espace de surveillance particulière ≤ 600 m² - U10§4b
- CPI a - Blocs opératoires ≤ 1000 m² - U10§4a
- Compartiments - U10§3
- Zone protégée - U10§2
- ZMA - Limite de zone de mise à l'abri - U10§2
- SAS - Sas de recoupement
- Ecran de cantonnement
- Issue de secours
- Accès baies pompiers en façade
- Locaux à risque moyen
- Locaux à risque important
- Robinet d'Incendie Armé
- Colonnes sèches
- Prises colonnes sèches
- Raccord ZAG
- Poteau Incendie

CHRU
HÔPITAL DE TOURS

Boulevard Tonnelle
37044 TOURS Cedex 09

AZMO

51 rue de la République - 37000 Orléans
T : +33 2 47 47 47 47
www.azmo.fr

ARCHITECTES

27 rue de Crémant - 75015 Paris
T : +33 1 53 69 50 50 - F : +33 1 53 69 50 11
au.architectes.paris@azmo.fr

D&S

18 rue de la République - 75013 Paris
T : +33 1 49 49 49 49
www.d-s.fr

INGENIERIE

51 rue de Crémant - 75015 Paris
T : +33 1 53 69 50 50 - F : +33 1 53 69 50 11
au.ingenierie.paris@azmo.fr

ENVIRONNEMENT

27 rue de Crémant - 75015 Paris
T : +33 1 53 69 50 50 - F : +33 1 53 69 50 11
au.environnement.paris@azmo.fr

LOCOMOTION

50 rue de Crémant - 75015 Paris
laurence.guyon@locomotion.fr

CONSTRUCTION
DU NOUVEL HÔPITAL TROUSSEAU &
DU NOUVEL HÔPITAL CLOCHEVILLE

PC

Maître d'ouvrage

ARCHITECTES

27 rue de Crémant - 75015 Paris
T : +33 1 53 69 50 50 - F : +33 1 53 69 50 11
au.architectes.paris@azmo.fr

Maître d'ouvrage

La Direction Générale
du CHRU de
Tours

Marie-Noëlle SERRAVALLO

PC40-B-5_Plan du niveau 3 05/08/2021
NHC
1/200

Bâtiment	Phase	Numéro	Type doc	Emetteur	Copie d'Etat	Zone	Niveau	Index
T32	PC	40	PL	AIAA	SEC	NHC	03	A