

LEGENDE SECURITE INCENDIE

- Circulation désenfumée
- Circulation désenfumable
- Escaliers encoissés
- Ascenseurs prioritaires
- PC Sécurité + VTP SSI
- Porte de recoupement et de limite de compartiments
- CPI b - Espace de surveillance particulière ≤ 600 m² - U10§4b
- CPI a - Blocs opératoires ≤ 1000 m² - U10§4a
- Compartiments - U10§3
- ZP - Zone protégée - U10§2
- ZMA - Limite de zone de mise à l'abri - U10§2
- SAS - Sas de recoupement
- Ecran de cantonnement
- Issue de secours
- Accès baies pompiers en façade
- Locaux à risque moyen
- Locaux à risque important
- Robinet d'Incendie Armé
- Colonnes sèches
- Prises colonnes sèches
- Raccord ZAG
- Poteau Incendie

CHRU  
HÔPITAL DE TOURS

Boulevard Tonnelle  
37044 TOURS Cedex 09

A2MO

51 rue Napoléon - 37000 Orléans  
T : +33 2 47 47 47 47  
F : +33 2 47 47 47 47  
a2mo@orange.fr

AIA  
ARCHITECTES

27 rue de Crémant - 75015 Paris  
T : +33 1 53 68 50 50 - F : +33 1 53 68 50 11  
aia.architectes@orange.fr

P&A

580 rue Chateaubriand - 37000 Tours  
T : +33 2 47 47 47 47  
aia.architectes@orange.fr

P&A

19 rue Napoléon - 75013 Paris  
T : +33 1 49 49 49 49  
aia.architectes@orange.fr

AIA  
INGENIERIE

27 rue de Crémant - 75015 Paris  
T : +33 1 53 68 50 50 - F : +33 1 53 68 50 11  
aia.ingenierie@orange.fr


ENVIRO

27 rue de Crémant - 75015 Paris  
T : +33 1 53 68 50 50 - F : +33 1 53 68 50 11  
aia.ingenierie@orange.fr


LOCOMOTION

50 rue de Chateaubriand - 75010 Paris  
laurence.guichet@locomotion.fr

CONSTRUCTION  
DU NOUVEL HÔPITAL TROUSSEAU &  
DU NOUVEL HÔPITAL CLOCHEVILLE



PC



PC40-B-7\_Plan du niveau  
Toiture NHC  
1/200

Bâtiment	Phase	Numéro	Type doc	Émetteur	Copie d'État	Zone	Niveau	Index
T32	PC	40	PL	AIAA	SEC	NHC	NT	A