



**CONTRÔLE DES POTEUX INCENDIE 2019**  
**COMMUNE DE SORIGNY**

N°	Situation des appareils	PI			Marque	Date de Débit / Pression	Pression Statique (bar)	Débit Maximal (m <sup>3</sup> /h) sous 1 bar	Pression (bar) résiduelle sous à 60m <sup>3</sup> /h	Débit inférieur à 60m <sup>3</sup> /h sous 1bar	Date Visite	Observations
		Ø80	Ø100	Ø150								
69	ISOPARC RUE ADRIENNE BOLLAND		X		BAYARD	24/05/2019	5	>> 180 m <sup>3</sup> /h	4,8		mai-19	RAS